

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«26» августа 2024 г., 64240061000211921702

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» сентября 2024 г., № 2408/123-64/1051/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Саратовская, г Саратов, ул Большая Горная, Дом 337, 88452506192, e-mail: ondiprsaratov@64.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Профилактический визит проведен: « 18 » сентября 2024 г., учетный номер 64240061000211921702.**

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведен в рамках:**

**Осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):**

**1. обл Саратовская, г Саратов, ул Химическая, Здание 7/2**

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемой лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 113" ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА, ИНН 6451125797, адрес юридического лица: 410048, ОБЛ. САРАТОВСКАЯ, Саратов, ХИМИЧЕСКАЯ УЛ., ЗД. 7/2**

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

**5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. - Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Возможность ручного открывания отсутствует (не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и (или) аудиосвязи с местом их установки) (п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.);

**Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:**

**Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'**

**Нарушенное обязательное требование:**


Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание плагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

**Срок устранения нарушения:**

**05.02.2025**

(указывается наименование нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения по Заводскому району г. Саратова ОНД и  
 ПР по городу Саратову (государственный инспектор города  
 Саратова по пожарному надзору) Милов Владислав Вадимович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Старший инженер отделения по Заводскому району г. Саратова ОНД и ПР по городу Саратову  
 (государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору) Трегубова Ольга Михайловна, e-mail:  
 ondiprsaratov@64.mchs.gov.ru, телефон: +78452506192

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их  
 представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, лица, ответственного за соблюдение требований законодательства)

«11» часов «00» минут «20» 09 20 24 г.

*В.В. Милов*  
(подпись)



Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты, в том числе через  
 личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с  
 момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле  
 (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала  
 государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с  
 помощью QR-кода

